



# Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 13.06.2019 von Dezernat 54  
Aktenzeichen: 500-0396850/0001.B

## Anlagenbetreiber:

Gemeinde Lotte, Westerkappelner Str. 19, 49504 Lotte

## Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: nein

Kommunale Kläranlage Lotte-Wersen

## Standort:

Achemer Str. 5a, 49504 Lotte

Datum der Überwachung: 16.04.2019 Dauer der Überwachung: 2,75 Stunden

## Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

## Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

## beteiligte Behörden

Bezirksregierung Münster Dezernat 54

## Umfang der Überwachung:

Baulicher Zustand, Dokumentations- und Prüfpflichten

## Grundlagen der Überwachung:

§ 93 LWG i.V. mit Überwachungskonzept

## Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: nein

Geringfügige Mängel<sup>1</sup>: ja

Erhebliche Mängel<sup>2</sup>: nein

Schwerwiegende Mängel<sup>3</sup>: nein

## Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Die Leitungen für die drei Brauch- und Trinkwassernetze sind eindeutig zu kennzeichnen.

<sup>1</sup> Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

<sup>2</sup> Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

<sup>3</sup> Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.